

別記第5号様式

平成 年 月 日

東京都三宅島三宅村長 櫻田 昭正 殿

申請者 住 所 東京都三宅島三宅村  
氏 名 印

### 実 績 報 告 書

平成 年 月 日付 三地整発第 号で交付決定の通知を受けた三宅村  
合併処理浄化槽設置整備事業補助金について、浄化槽設置が完了したので、三宅村合併  
処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第8条の規定により報告します。

### 記

- 1 補助金交付決定額 金 円
- 2 事業完了年月日 平成 年 月 日
- 3 添付書類 別紙のとおり

## 三宅村合併処理浄化槽設置整備事業補助金

### 実績報告書の添付書類

- (1) 浄化槽保守点検業者及び清掃業者との業務委託契約書の写し
- (2) 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合する浄化槽として登録されたことを証する登録証の写し及び登録浄化槽管理票（C票）
- (3) ①浄化槽工事業者が撮影した浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真、②基礎工事の状況を示す写真、③据付工事の状況を示す写真及び④かさ上げの状況を示す写真
- (4) 浄化槽工事業者の確認したチェックリスト
- (5) その他、村長が必要と認める書類
  - ・浄化槽使用開始報告書の写し

検 査 項 目	チ ェ ッ ク ポ イ ン ト	欄
1.流入管きよ及び放流管きよ勾配	汚物や汚水の停滞がないか。	
2.放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。	
3.誤接合等の有無	生活排水が全て接続されているか。	
	雨水や工場排水等が流入していないか。	
4.升の位置及び種類	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか。	
5.流入管きよ、放流管きよ及び空気配管の変形、破損のおそれ	管の露出等により変形、破損のおそれはないか。	
6.かさ上げの状況	バルブ操作などの維持管理を容易に行うことができるか。	
7.浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	保守点検後、清掃を行わないにくい場所に設置されていないか。	
	保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。	
	コンクリートスラブが打たれているか。	
8.漏水の有無	漏水が生じていないか。	
9.浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれているか。	
10.接触材等の変形、破損、固定の序況	嫌気ろ槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか。	
	しっかり固定されているか。	
11.ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼働の序況	各装置に変形はや破損はないか。	
	しっかり固定されているか。	
	空気の出方や水流に片寄りはないか。	
12.消毒設備の変形、破損、固定の状況	消毒設備に変形や破損はないか。	
	しっかり固定されているか。	
	薬剤筒は傾いていないか。	
13.ポンプ(流入ポンプ及び放流ポンプ)の設置、稼働状況	ポンプ升に変形や破損はないか。	
	ポンプ升に漏水のおそれはないか。	
	ポンプが2台以上設置されているか。	
	設計どおりの能力のポンプが設置されているか。	
	ポンプの固定が十分行われているか。	
	ポンプの取り外しが可能か。	
	ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を防げるおそれはないか。	
14.ブロワーの設置、稼働状況	防振対策がなされているか。	
	固定が十分行われているか。	
	アースはなされているか。	
	漏電のおそれはないか。	
<p>上記のとおり確認したことを証します。</p> <p style="text-align: center;">平成      年      月      日</p> <p style="text-align: center;">担当浄化槽設備士氏名 <span style="float: right;">印</span></p> <p style="text-align: center;">(浄化槽設備士免状の交付番号 <span style="float: right;">)</span></p>		

※このチェックリストは、実績報告書と一緒に提出してください。

※「該当」欄: 施行地の状況からみて該当するもの「○」、該当しないもの「-」